



Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 11/09-A329-Z1

Differenzklimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09, Prüfklima c, d und e

Antragsteller VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3
92318 Neumarkt / Opf.

Bauart Haustürrohlinge mit Oberflächenbeschichtung, hergestellt aus Holz und Holzwerkstoffen, Türblattrahmen aus Leimholz (keilgezinkt), schloßseitig aufrecht mit FKV-Stabilisator (Faser-Kunststoff-Verbund) alternativ schloßseitig aufrecht mit WUFI Kantel
Deckplatte aus Furniersperrholz oder MDF mit integrierter Aluminiumdampfsperre, Einlage aus Konstruktionskern

Produktbezeichnung **Außentüre Typ VARIO PUR, Allround F2, Allround VS /Allwetter VS Integral L, Economy III, Ultrahaustür 78-90, Thermosafe 100 sowie Multifunktionstür Vario-VIP**

Maße Breite x Höhe x Dicke ca. 1240 x 2800 x min. 68 mm

Prüfnorm DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen – Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten – Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN 1121: 2000“

Klassifizierung DIN EN 12219 : 2000-06 „Türen – Klimaeinflüsse – Anforderungen und Klassifizierung – Deutsche Fassung EN 12219: 1999“

Prüfbericht Nr. 11/09-A329-G1 vom 16.09.2011

Prüfbedingungen spannungsfreie Lagerung der Haustürrohlinge

Klassifizierung



Prüfklima nach DIN EN 1121 : 2000-09	Klasse nach DIN EN 12219 : 2000-06
Prüfklima c	3
Prüfklima d	3
Prüfklima e	3

Türblatthöhe > 2250 mm bei Prüfklima c Klasse 2 nach DIN EN 12219

Gültigkeit

Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller
Institutsleiter / Prüfstellenleiter

PFB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871



16.09.2011

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Hans Thiele
Sachbearbeiter

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602

